

Energetische Bewertung der Fernwärme
des Wärmeversorgungssystems im Ortsteil

Uttenhofen
74538 Rosengarten

Betreiber

Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH
An der Limpurgbrücke 1
74523 Schwäbisch Hall

und

Schreyer Biogas GmbH & Co. KG
Unterdorfstraße 16
74538 Rosengarten

Nach der Berechnungsgrundlage des AGFW-Arbeitsblatts FW 309 Teil 1,
Stand 05/2014 (auf Basis der DIN 4701-10: 2003-08 und
DIN V 18599-1: 2013-05)

ergibt sich ein Primärenergiefaktor von


$$f_{P,FW} = 0,00$$

Die Berechnung erfolgte auf Basis von Planungsdaten. Diese Bescheinigung ist gültig bis zum
24. Oktober 2023, sofern keine Änderung der Anlagenkonfiguration oder des Energieträgermixes
erfolgt, welche den Primärenergiefaktor wesentlich erhöht.

Dipl.-Ing. Vera Bäuerle
f_p-Gutachterin
AGFW-FW609-211

Kappishäuser Straße 72
72581 Dettingen an der Erms

Dettingen an der Erms, 24. Oktober 2016


.....
(Unterschrift / Gutachter)